



# COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

## AREA GARE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Servizio: Centrale Unica di Committenza

Latisana, 15/07/2024

**Oggetto:** GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA UBICARSI PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE SCUOLE - PERIODO DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2027 PER CONTO DEL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA - CIG: B22A643A5A - CUP: F77B20002370003

### FAQ

#### QUESITO N. 1

Si richiede conferma che per la reazione al fuoco dei materiali gli stessi saranno accettati della categoria GM2, come previsto dal Codice di Prevenzione Incendi in vigore.

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*

\*\*\*

#### QUESITO N. 2

Si richiede conferma saranno accettate pareti in pannello sandwich in poliisocianurato (PIR) spessore 80 mm con valore U (W/m<sup>2</sup>K) 0,28 in quanto elemento migliorativo

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*

\*\*\*

#### QUESITO N. 3

Si richiede conferma saranno accettate soluzioni con isolamento alternativo per il tetto, con valore U (W/m<sup>2</sup>K) 0,23, e per la base, con valore U (W/m<sup>2</sup>K) 0,26 in quanto elementi migliorativi

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*

\*\*\*

#### QUESITO N. 4

Si richiede gentile conferma che sarà accettata l’installazione di boiler elettrici con controllo termostatico della temperatura in sostituzione dei boiler a pompa di calore previsti da capitolato, in quanto i boiler a pompa di calore risultano sovradimensionati rispetto al numero di utenze previste

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*



# COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

---

## AREA GARE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### QUESITO N. 5

Si richiede gentile conferma che saranno accettati impianti elettrici a vista come da nostro standard, in quanto le tubazioni esterne si integrano esteticamente con il prefabbricato e facilitano l'accesso per la manutenzione

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*

\*\*\*

### QUESITO N. 6

Si richiede gentile conferma che l'armadio di rete (rack 19") è escluso dall'oggetto della fornitura

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma.*

\*\*\*

### QUESITO N. 7

Si richiede gentile conferma che per il rialzo della struttura saranno accettate soluzioni alternative alle piastre in calcestruzzo prefabbricato

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma precisando che i rialzi dovranno garantire la necessaria stabilità e dovranno essere comunque certificati.*

\*\*\*

### QUESITO N. 8

Si richiede gentile conferma che l'indicazione della presenza di tasche di sollevamento e blocchi d'angolo sia un refuso e che saranno accettati prefabbricati senza tali specifiche caratteristiche, in quanto la loro assenza non compromette in alcun modo la qualità, la trasportabilità e la funzionalità dei prefabbricati stessi.

#### RISPOSTA

*Il RUP conferma che saranno accettati anche box senza blocchi d'angolo.*

Il Responsabile del procedimento di selezione  
Dott.ssa Mirca Rinaldi  
(sottoscrizione digitale)